

# ООО КРАПИВИНСКИЙ КАРЬЕР

Ул. Мостовая, 32, п.г.т. Крапивинский, Кемеровская область, 652440  
Тел./факс: (38446) 22-891  
ИНН/КПП 4212033781/421201001  
БИК 043207612 ОКПО 37710328

# СДС

Заключение о состоянии измерений в лаборатории действительно до 21.03.2022г.  
Выдано ФБУ «Кемеровский ЦСМ»



Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.АБ69.Н01876  
№ 0623225  
Действителен по 22.12.2022г.



Сертификат соответствия  
Reg. № VCS-IST.SS.RU.0516.11.20  
Действителен до 10.11.2023г.

## Качественные характеристики

Вид продукции: щебеночно-песчаная смесь фр. 0/31,5 мм. ПНСТ 327-2019  
Порода: изверженная (эффузивная) – базальт

№ п/п	Наименование испытаний	Ед. изм.	Результаты испытаний
1	Гранулометрический состав ПНСТ 327: Категория смеси Марка смеси		К90 М3
2	Марка по содержанию пылевидных и глинистых частиц, ПНСТ 327		П <sub>5</sub>
3	Содержание глины в комках, ПНСТ 327	%	0,0
4	Содержание зёрен пластинчатой и игловатой формы, ГОСТ 33053	%	31,0
5	Насыпная плотность, ГОСТ 33047	г/см <sup>3</sup>	1,50
6	Марка по дробимости, ГОСТ 33030		М 1200
7	Марка по водостойкости, ПНСТ 327		В1
8	Марка по морозостойкости, ГОСТ 33109		F 50 Метод замораживания и оттаивания
9	Потеря массы при определении устойчивости структуры против распадов, ГОСТ 33056	%	2,4
10	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, ГОСТ 30108	Бк/кг	< 115

Лаборант

Губанова С.Е.

Конт. телефон: 8(384-45) 75-189